

さくら斎場 ESCO 事業提案の審査結果について

平成29年2月10日

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合

さくら斎場における ESCO 提案を募集したところ、1者から提案がありました。

さくら斎場 ESCO 事業提案審査委員会を設置し、ESCO 事業提案審査要領に基づき、公正かつ厳正なる審査を行い、下記のとおり、最優秀提案者を選定いたしました。

また、これにより、最優秀提案者を優先交渉権者とし、ESCO 契約の締結に向けた詳細協議を行います。

最優秀提案者	アズビル株式会社																													
	評価点数 : 380.5 点																													
	提案の概要 <table><tr><td>1 エネルギー削減率</td><td>9.99%</td></tr><tr><td>2 二酸化炭素削減率</td><td>10.02%</td></tr><tr><td>3 光熱水費削減予定額</td><td>3,333,346円/年</td></tr><tr><td>4 光熱水費削減保証額</td><td>2,830,000円/年</td></tr><tr><td>5 ESCO契約期間</td><td>10年</td></tr><tr><td>6 ESCOサービス料</td><td>19,872,000円/年</td></tr><tr><td>(補助金が得られた場合の金額</td><td>19,440,000円/年)</td></tr><tr><td>7 提案項目</td><td></td></tr><tr><td>(1) 吸収式冷温水機(1台)の更新</td><td></td></tr><tr><td>(2) 熱源廻り搬送の効率化改修</td><td></td></tr><tr><td>(3) 空調関連設備の更新</td><td></td></tr><tr><td>(4) 中央監視装置の更新</td><td></td></tr><tr><td>(5) 自動制御の一部更新</td><td></td></tr><tr><td>(6) 待合室の空冷ヒートポンプエアコン更新(完全電化)</td><td></td></tr><tr><td>(7) 照明の一部LED化</td><td></td></tr></table>	1 エネルギー削減率	9.99%	2 二酸化炭素削減率	10.02%	3 光熱水費削減予定額	3,333,346円/年	4 光熱水費削減保証額	2,830,000円/年	5 ESCO契約期間	10年	6 ESCOサービス料	19,872,000円/年	(補助金が得られた場合の金額	19,440,000円/年)	7 提案項目		(1) 吸収式冷温水機(1台)の更新		(2) 熱源廻り搬送の効率化改修		(3) 空調関連設備の更新		(4) 中央監視装置の更新		(5) 自動制御の一部更新		(6) 待合室の空冷ヒートポンプエアコン更新(完全電化)		(7) 照明の一部LED化
1 エネルギー削減率	9.99%																													
2 二酸化炭素削減率	10.02%																													
3 光熱水費削減予定額	3,333,346円/年																													
4 光熱水費削減保証額	2,830,000円/年																													
5 ESCO契約期間	10年																													
6 ESCOサービス料	19,872,000円/年																													
(補助金が得られた場合の金額	19,440,000円/年)																													
7 提案項目																														
(1) 吸収式冷温水機(1台)の更新																														
(2) 熱源廻り搬送の効率化改修																														
(3) 空調関連設備の更新																														
(4) 中央監視装置の更新																														
(5) 自動制御の一部更新																														
(6) 待合室の空冷ヒートポンプエアコン更新(完全電化)																														
(7) 照明の一部LED化																														