

さくら斎場 ESCO 事業提案募集要項の修正について（公告）

さくら斎場 ESCO 事業提案募集要項の修正について、次のとおり公告する。

平成28年12月7日

佐倉市、四街道市、酒々井町葬祭組合
管 理 者 小 坂 泰 久

1. 公告事項 「さくら斎場 ESCO 事業提案募集要項 正誤表」のとおりに

さくら齋場E S C O事業提案募集要項 正誤表 (平成28年12月7日 修正)

頁 : 募集要項 別添2【改修必須機器一覧】 頁 2/7

項目 : 空冷ヒートポンプVRVエアコン

誤

空冷ヒートポンプ VRVエアコン		室外機 冷暖房切換システム (26馬力相当) 冷房能力 : 72.8[kW] 暖房能力 : 81.5[kW]	1式	1996	室外機 : RF屋外機置場	機名 : 室外機 RXYJ728KA	ダイキン工業
		室内機 天井ビルトイン形 冷房能力 : 11.2[kW] 暖房能力 : 12.5[kW] ファンコイルとの併用使用 (一部、ファンコイル吹出口を使用)	8台		室内機 : 待合室(8室)	機名 : 室内機 FXYSJ112K	
		※ 改修機器は、次期改修の簡便及び意匠に配慮すること。					

正

空冷ヒートポンプ VRVエアコン	PAC-1	室外機 冷暖房切換システム (26馬力相当) 冷房能力 : 72.8[kW] 暖房能力 : 81.5[kW]	1式	1996	室外機 : RF屋外機置場	機名 : 室外機 RXYJ728KA	ダイキン工業
	PAC-1-1	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力 : 11.2[kW] 暖房能力 : 12.5[kW] ファンコイルとの併用使用	3台		室内機 : 待合室 1, 2, 5 (計3室)	機名 : 室内機 FXYSJ112K	
	PAC-1-2	室内機 天井ビルトイン形 冷房能力 : 9.0[kW] 暖房能力 : 10.0[kW] ファンコイルとの併用使用 (待合室 3, 4, 7, 8 は、ファンコイル吹出口を使用)	5台		室内機 : 待合室 3, 4, 6, 7, 8 (計5室)	機名 : 室内機 FXYSJ90K	
		※ 改修機器は、次期改修の簡便及び意匠に配慮すること。					